



DISPOSITIVO PER TELELETTURA CONTATORI
REMOTE READING DEVICE FOR CORRECTION ACCORDING TO PRESSURE AND TEMPERATURE



IMPL -IR-EX ▶

IMPL-IR-EX è certificato per essere installato in Zona 1 in accordo alla direttiva ATEX 94/9/CE.

Certificato IMQ 11 ATEX 002 X

II 2(1) G Ex ia [ia] II B T4

Telelettura utenze industriali
In accordo con la delibera ARG/gas 155/2008 e conforme alla specifica tecnica UNI-TS 11291
Certificato ATEX PER ZONA 1
Comunicazione GSM-GPRS: Dati ed SMS
Connessione con la grande maggioranza di convertitori di misura
Batterie di lunga durata
Aggiornamento Software da remoto

Caratteristiche tecniche	
Ingressi	2 di conteggio
	1 di stato
	1 Seriale di comunicazione con i convertitori di misura
Comunicazione	GSM dati ed SMS
	Antenna incorporata, Rs232 per terminale
Alimentazione	Batterie al litio
Autonomia	4 anni
Protezione	IP65
Conformità	ATEX
Temperatura	-20 'C l+ so 'C

Il dispositivo IMPL-IR-EX realizza la telelettura degli utenti industriali in accordo a quanto definito, dall'autorità per l'energia e il gas, nella delibera ARG/gas 155/2008 ed è conforme alla specifica tecnica UNI-TS 11291 Il dispositivo IMPL-IR-EX è in grado di collegarsi con la grande maggioranza di convertitori di misura, attraverso l'emettitore d'impulsi e/o la linea seriale Il dispositivo IMPL-IR-EX grazie all'alimentazione a batterie e alla trasmissione mediante rete GSM rende le applicazioni indipendenti dall'impiego delle reti elettrica e telefonica.

